

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

в Україні № 481/03-Зч-01521-005 від « 02 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці нахостер Юрій ЮВ слюсар
Бухачук ВС Малишко ОМ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 в Україні в Мед України

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- Потрібно додати або вжити кріплення ввічної газопроводу на фасаді будинку
- Згорілий покриття (пофарбування) газопроводу не ввічної виводу на вулицю № 4.22. ДБН В.2.5-20:2018
- Виводу: 1 негерметичності газопроводу-усушко

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:

Провести ремонт цокольного кріплення ввічної газопроводу на фасаді будинку
Провести пофарбування ввічної газопроводу в термін до 07.06.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Юрій ЮВ 02.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с-а Бухачук ВС 02.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с-а Малишко ОМ 02.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)