

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Украсиске № 482/05-Зм-ОПМ-2025 від «02» 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Зміївської дільниці майстер Шинюв слюсарі Бжанцов
Малишко ОМ.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 15 с. Украсиске в буд. № 15

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовіди):

- 1) у разі відсутності виконання (пофарбування) газопроводу не
відповідає вимогам пункту 4.92. ДБН В.2.5-8:2018
- 2) виявлено негерметичності газопроводів — течею

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіди та строки їх виконання:

Провести пофарбування вказаного газопроводу в
термін до 07.06.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Шинюв
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

02.06.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Малишко ОМ.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

02.06.2025
(дата)

си Бжанцов С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

02.06.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)