

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Україновке

№ 487/05-34-01321-2025 від «03» 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ слюсарі Буханов ВС Малишко ОМ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 с. Україновке вул. Леся Українки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовіди):

1) узолеційне покриття (ізоляційне) газопроводу не відповідає вимогам п. 9.92 ДБН В.2.5-20:2018

2) Виявлені 2 негерметичності газопроводів - Ізюмсько

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіди та строки їх виконання:

Продати ізоляційне покриття газопроводу в термін 90

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юрій ЮВ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.06.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

мр Буханов ВС
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.06.25
(дата)

мр Малишко ОМ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.06.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)