

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

495/03-3м-01321-2025

с-ще Доженів

№ _____

від «05» 06 2025 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20____ року №_____, працівниками
Зміївського УЕГТ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці

майстер Юзін ЮВ, слюсарі Буханцов ЄГ,
Малишко ОМ

(підприємство/об'єкт господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 2 с-ще Доженів в Тривокзалівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізодягитне покриття (нафарбування) газопроводу не
- 2) визначає виконавця пункту 7.92 ДБН 8.2.5-20:2018
- 3) Виявлені негерметичності газопроводів — усунуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести нафарбування вогню газопроводу втерми
до 07.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Юзін ЮВ 05.06.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
с-а Буханцов ЄГ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
с-а Малишко ОМ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)