

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Н. Водоліза

№ 504/03-3м-01321-2025

Від « 09 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ сел. Нова Водоліза, вул. Захисників України, 48А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішнє покриття спорядкування газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та п. 1.13 ПТЕСП НМЕУ N 402
- 2) Відсутній акт перевірки газових та вентильованих каналів п. 6.1 ПТЕСП НМЕУ N 402 від 21.10.2024р.

- 3) Виявлено негерметичність газопроводу - 2 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ____

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести пофарбування ввісного газопроводу в термін до 09.06.2025р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і прогищення газових та вентильованих каналів будинку в термін до 09.07.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____

Контактний робочий телефон представника виконавця ____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 09.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдєєнко В.О. 09.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Кравченко В.С. 09.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Білецький С.В. 09.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

за наявності)