

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Н. Водолага

№ 510103-3и-01321

від « 10 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ сел. Нова Водолага, вул. Захисників України, 48Б.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішнє покриття (порядкування) газопроводу не відповідає вимогам п. 7.92 ДБН В.2.5-20:2019 Газопостачання та п. 1.13 ПТЕСГ НМБУ №402 від 21.10.2024р
- 2) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних каналів (п. 6.1 ПТЕСГ НМБУ №402 від 21.10.2024р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу з шт-усушено
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порядкування зовнішнього газопроводу в термін до 10.07.2025р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і проміщення газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 10.07.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____

Контактний робочий телефон представника виконавця ____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 10.06.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Авдєєнко В.О. 10.06.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Білецький С.В. 10.06.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Кравченко В.С. 10.06.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)