

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Мосинів
(місце складання)

№ 16/2-к

від «09» 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Краснокутської ділянки Дергачівського УЕГГ Харківської філії ТОВ «ГРМУ» майстер служби експлуатації мереж і ПРГ Кондратенко С.М., слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування Вдовенко І.І., Орел О.П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, с. Мосинів вул. Марш

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на газіфікаційних приладах - Зав.
 - 2) До внутрішнього газопроводу приєднані самодіяльні дроти
 - 3) Входне газорегулювальне обладнання не біз ввігоса
 - 4) Висновок № 7.92 ДБН В.2.5-2018 "Газопостачання"
 - 5) Відсутні акти повторної перевірки ДПО
- За результатами обстеження здійснено індивідуальний доступ до: внутрішнього газопроводу

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунути негайно. До 01.07.2025
демонтаж самодіяльних дротів з газопроводу та наладування
газопроводу згідно висновку № 7.92 ДБН В.2.5-2018 "Газопостачання"
До 01.10.2025 надати акти повторної перевірки ДПО
До 01.07.2025 забезпечити вільний доступ до внутрішнього газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

З актом ознайомлений:

Працівник,

який виконав обстеження

Кондратенко С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.06.2025
(дата)

Угорське ЗВ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)