

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Пархоменко
(місце складання)

№ 15/02-1с

від «05» 06 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Краснокутської дільниці Дергачівського УЕГГ Харківської філії ТОВ «ГРМУ» майстер служби експлуатації мереж і ПРГ Кондратенко С.М., слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування Гребіник В.І., Орел О.П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 13 с/Пархоменко вери Забодевиче 13

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу - 12 см
- 2) Захищене покриття газопроводів не відповідає п. 7.92 ДБН В.2.5-2018
- 3) "Газопостачання"
- 4) До вільного газопроводу відсутній вільний доступ
- 5) До вільного газопроводу прикріплені електричні дроти

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто негайно. До 15.06.2025р
зробити вільний доступ до вільного газопроводу,
відновити захищене покриття газопроводів згідно вимог
п. 7.92 ДБН В.2.5-2018, демонтувати електричні дроти

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0968473977

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.06.25

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)