

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Балакльов

№ 37 /07-Бал. від « 04 » 06 2025 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт: В.о. начальника Балаклійської ділянки Чугуївського УЕГГ ТОВ «Газорозподільні мережі України» Харківська філія Жувак О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 56 вер. Сторина

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження зовнішньої газопроводу
- 2) усунути в'юної ровниці, фреон та газирев з зовнішньою газопроводу
- 3) вкрити металіти впровадів вентилі

За результатами обстеження здійснено несафкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв 14, 6

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунути шкідливі в'юної ровниці та фреон

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Жувак О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.06, 2025 р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)