

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки

№ 528/03-3м-01321-2025 від « 01 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

єлюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,
Кравченко Вадим Степанович,
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ м. Валки в. Незалежності №16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Володієме покриття (нагрудкування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.32 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та пункту 1.13 ПТЕСР Н.МЕУ №402 від 21.10.24р.
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункту 6.1 ПТЕСР Н.МЕУ №402) від 21.10.2024р.

- 3) Виявлено негерметичність газопроводу ліній-усушко

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести нагрудкування відного газопроводу в термін до 01.08.25р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 01.08.25р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

м.р. Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с.р. Авдєєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с.р. Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с.р. Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)