

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки № 542/03-3м-01321 від 09 07 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівниками
Змійвського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Валківської ділянки: майстер Сидоренко Олександр Васильович;

спосарі: Авдесенко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займанця посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ м. Валки пров. Миколай Насолонко ВЗ

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено пошкодження (погарбування) газопроводу кеві'дновідає
висогами пункту 7-91 ДБН В.2.5-10:2018 газопостачання та
пункту 1.13 ПТЕС НМЕУ №402 від 21.10.24р.

2) Виявлено акт перевірки димових та вентиляційних каналів
в Б.1 ПТЕС НМЕУ №402 від 21.10.24р.

3) виявлено негерметичність газопроводу ЗмТТ - усунуто
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести погарбування газопроводу в термін до 09.08.25р.

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання
димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 09.08.25р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Сидоренко О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.р. Авдесенко В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.р. Кравченко В.С.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.р. Білецький С.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище)

(ім'я)

(та по батькові)

(за наявності)

(підпис)

(закордонний)