

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Слобожанське № 544/03-Зм-01321-2025 від « 10 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ Смоляр

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 Слобожанське вул. Енергетиків.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) узгодити покриття (пофарбування) газопроводу
не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН А 2.5
2018

2)

3) Виявлено 5 негерметичності газопроводів - Течка

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування вказаного газопроводу
термином до 10.08.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Юрій ЮВ Смоляр
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.07.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с.п. Буханцов ВС
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.07.25
(дата)

с.п. Михненко ДВ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.07.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)