

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Слобожанське № 557/03-34-01321-025 від « 21 » 07 2025 року
Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Зміївської дільниці майстер Шен ЮВ слюсар
Буханцов ВС, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 7 Слобожанське ф. Енергетиків 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовік):

1) узгоджене покриття (пофарбування) газопроводу
не відповідає вимогам пункту 7.92. ДБН 4500.01

2) виявлено 2 негерметичності газопроводу — усунуто

3)
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовік та строки їх виконання:

Провести пофарбування всього газопроводу в
термін до 21.08.2025

Виявлено 2 негерметичності газопроводу — усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

к-р <u>Юзманов</u> <u>21.07.25</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)	<u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
са <u>Буханцов ВС</u> <u>21.07.25</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)	<u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
са <u>Микенко ДВ</u> <u>21.07.25</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)	<u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (замовника)