

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Слобожанське

№ 546/03-3м-01321-2025 від « 11 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці наказом Юзди ЮВ списати

Буханцов ЄС, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 34 Слобожанське бл. Каштанова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

1) у зоні підключення покриття (пофарбування) газопроводу не відновлено виконані пункти 4.92 ДБН В.2.5-20:2018

2)

Виявлено 5 негерметичності газопроводів — усунуто

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Провести пофарбування покриття газопроводу в термін до 11.08.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

наказ Юзди ЮВ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.07.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

ЄС Буханцов
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.07.25
(дата)

ДВ Микенко
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.07.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)