

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку
535/03-Зм-01321-2025

Слобожанське № _____ від «07» 07 2025 року
Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками
Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки
капстер Ігор Юв / слюсарі Микенко ДФ
Бабенко ЕВ, Семинський СН

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, заїмана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 42 Слобожанське вул Каптанова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Здійнято цокрит (підфарбувати) газопроводу
- 2) не визнає виконавця пункту 792 ДБН В 2.5-20:2018,
- 3) Виконані 7 категорическі газопроводи - усунуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про нецонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести підфарбування цокрит газопроводу в
термін 30 07.08.25

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>м-р Ігор Юв</u>	<u>07.07.25</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>с-л Бабенко ЕВ</u>	<u>07.07.25</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>а Микенко ДФ</u>	<u>07.07.25</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>а Семинський СН</u>	<u>07.07.25</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)