

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку
537/03-Зм-01321-1025

Слобожанське № _____ від «08» 07 2025 року
Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками
Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці
майстер Юрій ЮВ слюсарі
Миренко ДД, Бабенко ЄВ, Бончук СМ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 9 Слобожанське гр. Кантанова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (парарубашки) газопроводу
- 2) не відповідає вимогам чинного ДБН В 2.5
- 3) Виявлено 6 негерметичностей газопроводу — усунені

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (подається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Привести парарубашки відкритого газопроводу в
крім до 08.08.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>м-р Юрій ЮВ</u>	<u>08.07.2025</u>	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
<u>сп Миренко ДД</u>	<u>08.07.2025</u>	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	
<u>сп Бабенко ЄВ</u>	<u>08.07.2025</u>	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	
<u>сп Бончук СМ</u>	<u>08.07.2025</u>	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)