

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Слобожанське

№ 541/03-34-01321-2025 від « 09 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці

майстер Юрій Юрійович Слюсар
Буханцов БС, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 Слобожанське вул. Со. Закарм

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовілики (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовілики (у разі виявлення недовіликів):

- 1) неякісне покриття (пофарбування)
газопроводу не відповідає вимогам пункту 4.92
ДБН В.2.5-20:2018
- 2) _____

- 3) виявлено 6 некоректностей газопроводів -
узокі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіликів та строки їх виконання:

Зробити пофарбування вогневого газопроводу
втерми до 09.08.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Юрій Юрійович Слюсар

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

09.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Буханцов БС

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

09.07.25

са Микенко ДВ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

09.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)