

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ 176/05 кер від « 10 » 07 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт сл.Садовий В.М сл.Кіріченко К.К. Горбульов П.О

(найменування суб'єкта господарювання — викопавія робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м.Ізюм вул.Соборна 6.50

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібне грабування газопроводу ввходу
- 2) Відсутність герметичності з'єднання газопроводів - 9 шт.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Усунути в 2^й місцевий термін
 2. Відновлено працездатність газопроводу вкількості - 9 шт.
- 10.07.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

3 актом ознакомлений:

(дата)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)