

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

ІЗЮМ
(місце складання)

№ 180/сх від « 15 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт сл.Садовий В.М сл.Кіріченко К.К. Горбульов П.О (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ м.Ізюм пер.Соборний б.3.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Поглибне опрацювання газопроводу вводу.
- 2) Відсутність герметичності з'єднань газопроводів - 1 шт.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Усунути в 2х місцевостях тераси.
2. Відновлено герметичність з'єднань газопроводу в кількості 11 шт. 15.07.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Дрюк С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)