

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Балахніз
(місце складання)

№ 60/07-Всг від «08» 08 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт В.О. Малахін Балахніз Сергієв Чет Муром О
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 49 Всг Сотні М. Балахніз

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібно підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) усунути фронти та катки з двобічного торцювого
- 2) встановити опалювальні прилади з двобічного торцювого
- 3) усунути недовірки та опалювальні прилади з двобічного торцювого

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:
усунути недовірки в термін 10 днів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Муром О
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

08.07.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)