

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Дергачі

(місце складання)

№ 102/02-Дер від «01» 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Дергачівське ЖЕГГ майстер Вишневецький А.О., слюсарі
Сусло Б.А., Митюхін С.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 14 вул. Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Прибрати електричну проводку з відного газопроводу
- 2) Оновити пошкодзовану газопроводу
- 3) Було виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні в кімнаті з витіком

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недовіди щодо знаходження електричної проводки на відного газопроводу -
строки 1 місяць. Усунути недовіди щодо пошкодження газопроводу - строк
1 місяць. В ході проведення робіт витік газу усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 05 463 300 98

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Вишневецький А.О. Акт 01.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)