

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с-ще Краснокутськи
(місце складання)

№ 39/02-К

від «08» 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Краснокутської дільниці Дергачівського УЕГГ Харківської філії ТОВ «ГРМУ» майстер служби експлуатації мереж і ПРГ Токопеленко ВВ слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування Водовишній ДВ (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 57А с-ще Краснокутськ вул. Вигинатське.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витоки газу - 13 шт
- 2) Захисне покриття не відповідає вимогам п. 4.92 ДБН В.2.3-2018
- 3) 2018, Газопостачання
- 4) - Відсутні акти повторної перевірки ДПО
- 5)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виток газу усунуто не відслідковує до 08.07.2025р не допускати газопроводи згідно вимогам п. 4.92 ДБН В.2.3-2018, Газопостачання "до 18.10.2025р не допускати акти повторної перевірки ДПО"

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Токопеленко ВВ

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.07.2025р

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)