

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Нова Водогага №560/03-3и-01321-2025 від « 22 » 07 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці: майстер Сидоренко Олександр Васильович;

спосарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,
Кравченко Вадим Степанович,
Білецький Сергій Вікторович.

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ сел. Нова Водогага, вул. Перемоги, 6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішнє покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.3-20:2018 газопостачання та пункту 1.13 ПТЕСГ НМЕУ №402 від 21.10.2024р.
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПТЕСГ НМЕУ №402 від 21.10.2024р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу 8шг-усушено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (вистрілює заповнити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести пофарбування вв'язаною газопроводу в термін до 22.08.2025р.
- 2) Співголів'яваною організацією провести перевірку і прогищення димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 22.08.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного відключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 22.07.2025р.

Авдєєнко В.О. 22.07.2025р.

Білецький С.В. 22.07.2025р.

Кравченко В.С. 22.07.2025р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(підпис) ім'я та по батькові (за наявності) підпис (за наявності) підпис (за наявності)