

АКТ № 539/03-Зм-01321-2025

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Смидовське

від « 9 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Змійвського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Змійвської дільниці майстер Леонов О.О., слюсарі Сиреньшин О.О.,
Дзюба О.В., Якимов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 1, вул. Вишнева.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Завищене покриття (корозування) газопроводу не відновлено
- 2) Висновок пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
- 3) та пункту 1.14 ПБСГ НПАСТ 0.00-1.76-15.
- 4) Виявлено 2 негерметичності газопроводів - усунено.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести корозування ввічко газопроводу
в термін до 9.08.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Леонов О.О. 9.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сиреньшин О.О. 9.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 9.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Якимов О.В. 9.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)