

АКТ № 555/03-30-01321-2025

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Слобідське

від « 21 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Зміївської дільниці майстер Леонов О.О., слюсарі: Сирельський О.О.,
Дзюба О.В., Фелізов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання --- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 2, вул. Вишнева

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Технічне покриття (порядкування) газопроводу не відповідає
- 2) виносам пункту 7.32 2БН В.2.5-20:2018 / газопроводу та
- 3) пункту 1.14 НПА ОП 0.00-1.76-15.
- 4) Виявлено негерметичність газопроводів - усунено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести порядкування ввісного газопроводу
в термін до 21.08.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О.

21.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Сирельський О.О.

21.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Дзюба О.В.

21.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Фелізов О.В.

21.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)