

АКТ № 540/03-За-0321-2025
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Слобідське

від « 9 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Змійвського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Змійвської дільниці майстер Леонов О.О., слюсарі: Сирельський О.О.,
Дзюба О.В., Яценков О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 3, вул. Вишнева

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (козарбування) газопроводу не відповідає
- 2) вимогам пункту 7.91 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
- 3) та пункту 1.14 ПБСГ ЧПАОП 0.00-1.76-15.
- 4) Виявлено 3 негерметичності газопроводів - усунуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести козарбування ввісного газопроводу
в термін до 9.08.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леонов О.О. 9.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сирельський О.О. 9.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 9.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Яценков О.В. 9.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)