

**АКТ № 534/03-Ж-0321-2025**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Снобідське

від « 7 » 07 2025 року

Відповідно до договору від «        » 20 року №       , працівниками  
Змійвського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і  
ПРГ Змійвської дільниці майстер Леонов О.О., слюсарі: Сиренський О.О.  
Дзюба О.В., Фелітов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 27, вул. Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Ізоляційне покриття (порядкування) газопроводу не відкриває
- 2) висотами пункту 7.32 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
- 3) та пункту 1.14 ПБСГ НПАОП 0.00-1.76-15.
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:       

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:       

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Провести порядкування відного газопроводу  
в термін до 7.08.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)       

Контактний робочий телефон представника виконавця       

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. 7.07.25  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сиренський О.О. 7.07.25  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 7.07.25  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Фелітов О.В. 7.07.25  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)