

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Слатиня

(місце складання)

№ 104/02-Дж від «14» 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Держгасівське ЖЕТТ майстер Вилинєвський А.О
емісари Многодметний С.Г.; Яковенко О.У

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 10 вул. Зернова.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Прибрали екстроголовку з вогню горючого
 - 2) Виконали ремонтну роботу горючого
 - 3) Було виявлено витоки газу на різьбовому з'єднанні в кількості 8 витоків
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зустріти недоліки щодо знаходження екстроголовки на вогню горючого
горючого - строк 1 місяць, зустріти недоліки щодо ремонтної
роботи горючого - строк - 1 місяць, В ході проведення робіт витоки
газу усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0546330098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Вилинєвський А.О

14.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)