

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

смет. Сметича  
(місце складання)

№ 112/02-Дж від « 17 » 07 20\_\_ року

Відповідно до договору від «\_\_»\_\_ 20\_\_ року №\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Державне ТЕТТ майстер Вишневський А.О. слюсарі  
Многодетний С.І., Яковенко О.І.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 16 вул. Привокзальна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Прийняти електричний кабель з відомого газопроводу
- 2) Основний порок будівельного газопроводу
- 3) Більше виявлено витоків газу на роз'єднанні з'єднанні в кількості 4 витоків

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартира № 14, квартира № 15,  
квартира № 16

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Керувати медальні щодо знаходження електричного кабелю на відомому  
газопроводу - строки 1 місяць Керувати медальні щодо порок будівельного  
газопроводу - строки 1 місяць. В ході проведення робіт витоків газу  
усунути

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 0546330098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Вишневський А.О. Акт 17.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)