

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Ситинка
(місце складання)

№ 113/02-Дер від «14» 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Державне ЦЕГГ майстер Вишневський А.О. слюсар
Многоквартирний С.І., Яковенко О.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 18 вул. Привокзальна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Прийняти вентиляцію з відного газопроводу
- 2) Оновити порабавання газопроводу
- 3) Бро виявлено виток газу на розв'язку з'єднання в кількості 8 витоків

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартира № 2, квартира № 9
квартира № 16

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Термином надали щодо з'єднання вентиляції на відного газопроводу -
строок 1 місяць. Термином надали щодо порабавання газопроводу - строок
1 місяць. В ході проведення робіт виток газу усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0576330098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Вишневський А.О. Акт 12.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)