

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.м.т. Славська

(місце складання)

№ 11/02-Дер від «16» 02 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Державне ТЕТТ майстер Вишневський А.О.;
споспори Многодетний С.І., Імшенко О.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 50/А вул. Хорівецька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Підробити електричну проводку з відомого газопроводу
- 2) Підробити порожнечний газопровод
- 3) Було виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні вильності з витіком в

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зупинити негайно щодо знаходження електричної проводки на відомому газопроводі - строки 1 місяць. Зупинити негайно щодо порожнечного газопроводу - строки 1 місяць
В ході проведення робіт витік газу усунути

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0576330098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Вишневський А.О. 16.02.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)