

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки № 576/03-Зм-01321-2025 Від « 06 » 08 2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

м-р Сидоренко О.В., с-р. Білашівський С.В., Авдеевський В.О., Хривасюк В.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ м. Валки в'їзд Незалежності 19

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Підлягає покриття (порубування) газопроводу не відповідає
вимогам пункту 7-92 ДБН В.2.5-20:2018 газопостачання
та пункту 1.13 ПТБ СТН МЕУ 1402 від 11.10.14р.

2) Відсутні акти перевірки умовних та експлуатаційних показів
м. в.1 ПТБ СТН МЕУ 1402 від 11.10.14р.

3)

Виявлено негерметичність газопроводу біля входу в будинок - усунуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести порубування свіжого газопроводу в термін до 06.09.25р.

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку умовних та експлуатаційних показів біля входу в будинок в термін до 06.09.25р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Авдеевський В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Білашівський С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Хривасюк В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений: —

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)