

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв

№ 582/03-Зч-01321-2025 від « 6 » 08 2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Первомайської ділянки:

майстер Леонів О.О., слюсарі: Сирельников О.О., Дзюба О.В.,

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 17, вул. Міска

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ізоляційне покриття (порядкування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та пункту 1.14 НПАОП 0.00-1.76-15.

2) Виявлено 2 негерметичності газопроводів - усунуто.

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести порядкування в'їдного газопроводу в термін до 6.09.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леонів О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Сирельников О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Дзюба О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

6.08.25

(дата)

6.08.25

(дата)

6.08.25

(дата)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)