

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Відповідно до договору від «30» 07 2025 року № 565/03-ДМ-01321-2025, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ Слюсарі
Буханцов К., Микенко ДВ

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 4 Слобожанське вул Кистурин

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Згорілий покрив (пофарбування) газопроводу
не завжди виконан чинну 4.92 ДБН А 2.5-20:
2018

2) Виявлено з негерметичності газопроводів - усього

3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування згорілого газопроводу в
черашні до 30.08.25

Виявлено з негерметичності газопроводів - усього

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Юрій ЮВ 30.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с/м Буханцов К. 30.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с/м Микенко ДВ 30.07.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
прізвище ім'я та по батькові (за наявності, підпис) замовника