

АКТ 566/03-34-01321-2025  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Слобожанське № \_\_\_\_\_ від « 30 » 07 2025 року  
Відповідно до договору від « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівниками  
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і  
ПРГ Зміївської дільниці мастер Юрій ЮВ Слюсар  
Бухачев ЗС, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 6 Слобожанське вул Куптури

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Установлено порушення (порушення) газопроводу  
не відновлено виконавцем, пункт 7.3.2 ДБН В 25-101-2018.
- 2) Виявлено 1 негерметичності газопроводів — у сучасно
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Провести наладування вогню газопроводу в  
термін до 30.08.25

Виявлено 1 негерметичності газопроводів — у сучасно

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Юрій ЮВ Слюсар 30.07.25  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)  
с-м Бухачев ЗС 30.07.25  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)  
с-м Микенко ДВ 30.07.25  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
прізвище ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника