

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Відповідно до договору від «31» 07 2025 року № 567/03-34-01321-2025, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ, слюсарі Буханцов ЄС, Микенко ДВ

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

№ 3 Слобожанське бу. Мир
За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) уразливе покриття (апаратів) на білгородському вулиці ДБК Ч.92 в 25-20-2018
- 2) Виявлено 2 негерметичності газопроводів — у чині
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Провести пофарбування вогняного газопроводу в термін до 31.08.2025
Виявлено 2 негерметичності газопроводів — у чині

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.п. <u>Юрій ЮВ</u> <u>31.07.25</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)		
м.п. <u>Буханцов ЄС</u> <u>31.07.25</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)		
м.п. <u>Микенко ДВ</u> <u>31.07.25</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)		
_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)