

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Відповідно до договору від «31» 07 2025 року № 568/03-34-0101-2025, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ олюгарі
Бухарчев БС, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5 Слобожанське вул. Мир

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) згорілише покриття (нафтарозливання) газопроводів
не забезпечено пункту 7,92 ДБН В.25-20:2020
- 2) Виявлено 2 негерметичності газопроводів — усунуто
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Провести нафтарозливання об'єктом газопроводів в
термін до 31.08.2025
Виявлено 2 негерметичності газопроводів — усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр. Юрій ЮВ олюгарі 31.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сп. Бухарчев БС 31.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сп. Микенко ДВ 31.07.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
підпис імя та по батькові (за наявності), підпис замовника