

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

п. Слобожанське

№ 575/03-ВМ-01309-2025 від «05» 08 2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

монтажер Юден ЮВ, Слюсарі Буханцов ЄС, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 24 п. Слобожанське в с. Загорч

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовілики (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовілики (у разі виявлення недовіликів):

1) Ізольована покривна (покривна) газопроводу не відповідає вимогам п. 92 ДБН В 2.5 2018

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіликів та строки їх виконання:

Провести покривання вкритого газопроводу в термін до 05.09.2025

Виявлено 5 негерметичності газопроводу - усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м-р Юден ЮВ 05.08.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с-а Буханцов ЄС 05.08.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с-а Микенко ДВ 05.08.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)