

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Сидоренкове

№ 572/03-3м-01321 - 2025 від « 04 » 08 2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

спосарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ С. Сидоренкове, вул. Перемоги №1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Згорілий покриття (порубованні) газопроводу не
відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2013
газопостачання та пункту 1.13 ПТБСГ НМЄУ №402
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вент. каналів
п.с.т. ПТБСГ НМЄУ №402 від 21.10.24р.

- 3) Виявлено негерметичність газопроводу з шт - усіднено
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порубованні ввісного газопроводу
в термін до 04.09.25р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку
і прогишення димових та вент. каналів будинку
до 04.09.25р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 04.08.25р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Авдєєнко В.О. 04.08.25р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Кравченко В.С. 04.08.25р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Білецький С.В. 04.08.25р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)