

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки № 644/03-3м-01321-2025 від « 16 » 09 2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ м. Валки прв. Корсівський №33

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Зокреплене покриття (надарбунків) газопроводу не відповідає висотам пункту 7-92 ДБН В.2.5-20:2018 газопостачання п. 1.13 ПТЖСТ НМЄУ №402 від 21.10.24р.

2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів п. 6.1 ПТЖСТ НМЄУ №402 від 21.10.24р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу 2-м-участку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести надарбунків відного газопроводу в термін до 16.10.25р

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і над-генерування димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 16.10.25р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

м.р. Сидоренко О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Авдєєнко В.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Білецький С.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Кравченко В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)