

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки

№ 620/03-3м-01321-2025 від « 02 » 09 2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці: майстер Сидоренко Олександр Васильович;

спосарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Валки, пров. Коржівський, 37

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (порарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018  
Газопостачання на пункту 1.13 ПТЕСГ НМБУ № 402 від 21.10.2024р.
- 2) Відсутній акт перевірки газових і вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПТЕСГ НМБУ № 402 від 21.10.2024р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу - 9 шт - усунуто  
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порарбування ввідного газопроводу в період до 02.10.2025р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і прогазівку газових та вентиляційних каналів будинку в період до 02.10.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 02.09.2025р.

Авдєєнко В.О. 02.09.2025р.

Білецький С.В. 02.09.2025р.

Кравченко В.С. 02.09.2025р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано