

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміївське

№ 640/03-Зм-01321-2025 від « 15 » 09 2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Первомайської дільниці:

майстер Леонов О.О., слюсарі: Фомингов О.В., Дзюба О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 15, вул. Кооперативна.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ізоляційне покриття (шпательування) газопроводу не відповідає
вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
та пункту 1.14 НПАОП 0.00-1.76-15.

2) Виявлено негерметичність газопроводу в усередині.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести подрабывание ввідного газопроводу
в термін до 15.10.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леонов О.О. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

15.09.2025
(дата)

Фомингов О.В. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

15.09.2025
(дата)

Дзюба О.В. _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

15.09.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)