

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв

№ 641/03-Зм-01921-2025 від « 15 » 09 2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Первомайської ділянки:

майстер Леонов О.О., слюсарі: Васильгов О.В., Дзюба О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 17, вул. Кооперативна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (порядкування) газопроводу не відповідає висотам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та пункту 1.14 ИПАОП 0.00-1.76-15.
- 2) Виявлено негерметичність газопроводів - усунуто.

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести порядкування ввідного газопроводу в термін до 15.10.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леонов О.О. *[підпис]*

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Васильгов О.В. *[підпис]*

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Дзюба О.В. *[підпис]*

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

15.09.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

15.09.2025

(дата)

15.09.2025

(дата)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)