

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв

№ 647/03-34-01321-2025 від « 17 » 09 2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Первомайської ділянки:

майстер Лесюков О.О., списарі: Власов О.В., Дзюба О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 23,

вул. Кооперативна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Технічне покриття (порядкування) газопроводу невідко-
відас вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачан-
ня пункту 1.14 НПАОП 0.00-1.76-15.

2) Виявлено і усунуто негерметичність газопроводів - усунуто.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести порядкування ввідного газопроводу
в термін до 17.10.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Лесюков О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

17.09.25

(дата)

Власов О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

17.09.25

(дата)

Дзюба О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

17.09.25

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)