

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Балаклія вул. Арсенальна 24
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1967р
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	15
Дата складання технічного паспорта	02.08.2025р

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ф50-2м Ф20-32м Ф32-31м Ф32-56м 1стояк
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ф20-4,8
Кількість стояків газових	8
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	кран Ф50-1шт Ф20-16шт Ф32-8шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	через стіни 16шт

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 02.09.2025р Завершення: 02.09.2025
Виконавець робіт	ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ „Газорозподільні мережі України“
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Оновити фарбування ввідного газопроводу
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребує заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	ВБСГ для подальшого використання придатні

Представник виконавця

Майстр Давидов Д.Г. ДРА

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.09.2025р

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ГАЗОПРОВІДІВ ЇХ З'ЄДНАНЬ ТА ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ

Додаток 1
до Технічного паспорту внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку за адресою:

Відстань від газового господарства до будинку, км											
Газопровід-ввід на балансі Оператора	ТАК / III (зайве закреслити)										
Ввідний газопровід на балансі Оператора	ТАК / III (зайве закреслити)										
Протяжність газопроводів від 1-го вимикаючого пристрою на ввіді до внутрішнього газ-ду у т.ч. футляр	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
		32		87		2					
Протяжність газопроводів в місцях загального користування багатоквартирного будинку(внутрішній по сходовій клітині)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Протяжність газопроводів в квартирах багатоповерхового будинку (стояк, відгалуження до першого вимикаючого в приміщенні споживача)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
		48									
Фланцеве з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
						1					
Муфтове з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
				8							
Зварні стики	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Крани (крім кульових)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Крани кульові	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
		16		8							
Засувки	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Фільтри газові	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Запірні клапани	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150

Представник виконавця

Майстер Давидов Р.Г. Рен
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.09.2025р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом прислання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)