

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Богородицьк
(місце складання)

№ 68/02-1C

від «02» 09 2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками виконавця робіт Краснокутської дільниці Дергачівського УЕГГ Харківської філії ТОВ «ГРМУ» майстер служби експлуатації мереж і ПРГ Кондратенко С.М., слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування Орещ Р.Р., Жолтій Д.В. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 69, вул. Гриворизанська Слобідка, 69

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Висновки ДПО не відповідають вимогам роз'ясн. Д
 - 2) ДБН В.2.5-2018, Газопостачання та ВБСГ
 - 3) Відсутні акти внутрішньої перевірки ДПО;
 - 4) На газопроводі електричні дроти
 - 5) Висновки ДПО знаходяться в стані вкрайого пігору
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про не допуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

До 01.10.2025р. ввести висновки ДПО вимог роз'ясн. Д, вкрайого пігору та сфотографувати, демонтувати електричні дроти з ВБСГ газопроводу, надати акти внутрішньої перевірки ДПО

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.09.2025р
(дата)

Остахов А.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.09.2025р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано всіх підписав

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)