

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

снт Мелі Дамилівка
(місце складання)

№ 134/02 Др від « 18 » 09 20 25 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами)

виконавця робіт Олександрівське НЕТТ майстер Вишневський А.О.,
амосарі Сусло Є.А., Яковенко О.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
№ 2 вул. Садова.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Прибрали електричну проводку з вхідного газопроводу
- 2) Було виявлено витік газу на різьбовому з'єднанні в кількості 4 витоків
- 3) Скоротили порозубування газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Зупинити надання газу щодо знаходження електричної проводки на вхідному газопроводі - строк 1 місяць. В ході проведення робіт витік газу усунуто. Зупинити надання газу щодо порозубування газопроводу - строк 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 057-633-00-98

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Вишневський А.О. Вмт 18.09.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)