

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Нова Водосага

№ 672/03-3м-01321-2025 від « 23 » 09 2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ сел. Нова Водосага, вул. Будівельників, 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Здолжнийне покриття спорядчування/газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20: 2018 Газопостач.
та пункту 1.13 ПТЕСГ НМБУ N 402 від 21.10.2024р.

2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПТЕСГ НМБУ N 402 від 21.10.2024р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу - зай - ушкоджено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести спорядчування ввсего газопроводу в термін до 23.10.2025р.

2) спеціалізованою організацією провести перевірку і прогиченні димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 23.10.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця -

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Авдеєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

[Підпис]
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

[Підпис]
(дата)

[Підпис]
(дата)

[Підпис]
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис, змовника)