

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Нова Водоліза № 653/03-3и-01321-2025 від « 18 » 09 2025 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ сел. Нова Водоліза, вул. Дніпровська, 27

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (порядування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання п.1.13 ПТЕСР НМЕУ №402 від 27.10.2024р.
- 2) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПТЕСР НМЕУ №402 від 27.10.2024р.

- 3) Виявлено негерметичність газопроводу - 2 шт - усунено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порядування ввідного газопроводу в термін до 18.10.2025 року.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і прогнати газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 18.10.2025 року

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сидоренко О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Авдєєнко В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Білецький С.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Кравченко В.С.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)