

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Шевченкове № 103/05 Шев від « 03 » 09 2025 року
(місце складання)

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт **слюсар Черкасов С.В. , слюсар Нечепуренко М.В.**
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ с. Шевченкове, вул. Центральна, буд. 59-А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Потрібне фарбування газопроводу вогнезах.
- 2) Відсутність герметичності з'єднань газопроводу в 4-ий
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Усунути в 2-х місячний термін.
- 2) Розглянути герметичність газопроводу в кількості
4 шт 03.09.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кривонос О.Б. [Підпис] 03.09.2025р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

АКТ № 903
недопуску (ухиляння) від проведення технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

Шевченкове

(місце складання)

від «03» 09 2025 року

Представник виконавця робіт: сюсар Хеченуренко М.В.; сюсар Черкасов С.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

який діє на підставі договору від _____ року № _____ про виконання робіт з ТО ВБСГ
у присутності

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника/ів замовника)

установили факт недопуску (ухиляння) власника/користувача житлового та/або нежитлового
приміщення у будинку за адресою: с. Шевченкове, вул. Центральна, буд.
59А, кв: 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 38, 40, 43, 44, 46.

(№ квартири чи опис розташування нежитлового приміщення)

представника виконавця робіт:

сюсар Хеченуренко М.В.; сюсар Черкасов С.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

(зазначаються дії, що вказують на факт недопуску (ухиляння) від проведення ТО ВБСГ житлового
та/або нежитлового приміщення)

Електронний носій з фото- та відеоматеріалами додається/не додається (необхідне
підкреслити).

Цей акт складено на _____ арк. в _____ прим.

Представник суб'єкта господарювання —
виконавця робіт


(підпис)


(підпис)
Черкасов С.В.
Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Хеченуренко М.В.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представник замовника робіт

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)